

# Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Kroměříž  
Nerudova 450, 767 01 Kroměříž

VAŠE ČJ.:  
ZE DNE: 15.03.2017  
NAŠE ČJ.: HSZL-2249-2/KM-2017  
VYŘIZUJE: mjr. Ing. Tomáš Pavlík  
ÚSEK: pracoviště prevence, OOB a KŘ  
TELEFON: 950685322  
FAX: 950685333  
E-MAIL: Tomas.Pavlik@zlk.izscr.cz  
MÍSTO: Kroměříž  
DATUM: 31.03.2017

**Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.**  
**Havlíčková 2787/121**  
**767 01 KROMĚŘÍŽ**

Počet listů: 1  
Příloha(y): 1 (PBŘ)

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby :** FVE - ZVÚ Kroměříž  
**Místo stavby :** Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž, parc.č. st. 3117  
**Stavebník-investor :** Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž 1  
**Předložený druh dokumentace:** stavební řízení  
**Zpracovatel PBŘ (dokumentace):** Ing. Ondřej Zemánek, ČKAIT - 1302249  
**PBŘ ze dne (verze):** 14.03.2017

Projektová dokumentace řeší instalaci zařízení FVE na střechu stávajícího objektu. Ve smyslu ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I. FV měnič bude umístěn v m.č. 407, ze které bude nově vytvořen samostatný požární úsek.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15.03.2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

## **Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

## **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



**plk. Ing. František Javůrek, rada**  
ředitel územního odboru Kroměříž  
HZS Zlínského kraje